

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na- Przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Malanowie w ramach projektu pn. „Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji i Stacji Uzdatniania Wody w Malanowie”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2017.1579 zer zmianami), Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęło zapytanie następującej treści:

Na jakie parametry ma być dobrana pompa w odstojniku wód popłucznych? W projekcie budowlanym punkt 1.6.7. podane parametry to $Q=2,9 \text{ m}^3/\text{h}$ i $H=5-6 \text{ m}$, natomiast na rysunku nr 9 $Q=10 \text{ m}^3/\text{h}$ i $H=5 \text{ m}$

Odpowiedź Zamawiającego:

Pompę należy dobrać na parametry wskazane w rysunku nr 9 tj. $Q - 10 \text{ m}^3/\text{h}$, $H - 5 \text{ m}$.

WÓJT
Sławomir Drenczyński

