

RI.271.8.2018.DW

Malanów, 28.09.2018 r.

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na- Przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Malanowie w ramach projektu pn. „Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji i Stacji Uzdatniania Wody w Malanowie”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2017.1579 zer zmianami), Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęło zapytanie następującej treści:

- 1) Czy Zamawiający udostępni dostęp do aplikacji z uprawnieniami administratora w celu wpięcia nowego obiektu do istniejącego systemu.
- 2) Prosimy o podanie nazwy systemu obecnie zainstalowanego systemu wizualizacji oraz jego producenta.
- 3) Czy Zamawiający posiada licencję na rozbudowę systemu na wymaganą projektem ilość zmiennych. Jeżeli nie to po czyjej stronie leżą koszty rozszerzenia licencji.
- 4) Po czyjej stronie jest zakup kart SIM oraz opłata abonamentu w okresie gwarancji.
- 5) Czy Zamawiający uzna za równoważne do zaprojektowanych napędów typu AUMA napędy elektryczne typu VR produkcji np. SOCLI wyposażone dodatkowo w sygnalizatory położenia krańcowych?
- 6) Prosimy o ujednoczenie czy orurowanie - rury i kształtki zestawu aeratora oraz filtrów należy wykonać ze stali 304 czy 316?

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:

Ad. 1) - Tak, udostępni.

Ad. 2) – WEB SCADA MONITORING FIRMY HYDRO MARKO

Ad. 3) - Nie posiada licencji na rozbudowę, ale dopuszcza analogiczne rozwiązania.

Ad. 4) – Zakup karty SIM oraz opłata abonamentowa w okresie gwarancji jest po stronie Zamawiającego.

Ad. 5) - Zamawiający uzna za równoważne do zaprojektowania napędy o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych.

Ad. 6) - Orurowanie - rury i kształtki zestawu aeratora oraz filtrów należy wykonać ze stali 304.

WOJ
awom Prętczyński

